

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Туроверо-Россошанская основная
общеобразовательная школа
(МБОУ Туроверо-Россошанская ООШ)**

346073, Ростовская область,
Тарасовский район,
х. Россошь, ул. Советская, д.17
тел.8(86386)38928
E-mail: t-rossoch@mail.ru
«27» июля 2021 г.

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Миллерово, Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах
главному санитарному врачу в
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском
районах
Харитоновой Л.Н.
директора МБОУ
Туроверо-Россошанской ООШ
В.Б. Тимошенко

Уважаемая Любовь Николаевна!

В ответ на Предписание № 225 от «15» ноября 2018 г., информирую о принятых мерах по устранению допущенных нарушений.

1. Оконные рамы в помещении школы ветхие, деформированы, не прилегают плотно к стене, имеются щели между рамой и стеклом, частично покрыты пленкой и не открываются для проветривания, краска на рамах облущилась, имеется нарушение остекления, что не соответствует п.6.6, п.6.7, п.6.8, п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», нарушены ст. 11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. Проведена замена оконных и наружных дверных блоков согласно КОНТРАКТА № 18 от «23» марта 2020 г. (ИКЗ 203613300265761330100100050004332000).

2. В коридорах школы отделка стен выше окрашенных обоев на высоту 1,2 м, выполнена меловой побелкой, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. Проведена отделка стен материалами, допускающими проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, согласно ДОГОВОРА № 61 от «21» декабря 2020 г.

3. Стены в варочном цехе (производственное помещение) окрашены на высоту 1,0 м от пола, вместо покрытия материалом выдерживающим влажную уборку и дезинфекцию на высоту не менее чем 1,7м., что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.5 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. Стены в варочном цехе (производственное помещение) окрашены на высоту 1,7 м от пола. Отделка стен выполнена материалом, выдерживающим влажную уборку и дезинфекцию, устойчивым к санитарной обработке и дезинфекции.

4. В обеденном зале отделка стен выше окрашенных обоев на высоту 1,0 м выполнена меловой побелкой, что не устойчиво к санитарной обработке и дезинфекции, что не соответствует п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.5.7 СП 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст. 11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. В обеденном зале отделка стен выполнена материалом, выдерживающим влажную уборку и дезинфекцию, устойчивым к санитарной обработке и дезинфекции.

5. Светопроёмы учебных помещений не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъёмно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), что не соответствует п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. Светопроёмы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

6. В кабинете информатики, где установлены персональные электронно-вычислительные машины, оконные проёмы не оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др., что не соответствует п.3.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», нарушены ст.11, ст.24, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. В кабинете информатики, где установлены персональные электронно-вычислительные машины, оконные проёмы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

7. В варочном цехе отсутствует умывальная раковина для мытья рук работников пищеблока с подводом горячей и холодной воды со смесителем, что не соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3, п.13.2 СП 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. В варочном цехе установлена умывальная раковина для мытья рук работников пищеблока с подводом горячей и холодной воды со смесителем.

8. В обеденном зале (столовой) к умывальным раковинам для мытья рук не подведена горячая проточная вода, что не соответствует п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.3.3 2.3.6.1179-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», нарушены ст.17, ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. В обеденном зале (столовой) к умывальным раковинам для мытья рук подведена горячая проточная вода.

9. Унитазы не оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами или одноразовыми сидениями в, что не соответствует п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», нарушены ст.28, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

10. В санитарных узлах для мальчиков и девочек не работает по 1 унитазу (сливные бачки в не рабочем состоянии), что не соответствует п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

организациях», нарушены ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено. В санитарных узлах для мальчиков и девочек работают все унитазы (сливные бачки приведены в рабочее состояние).

Директор МБОУ Туроверо-Россошанской ООШ



В.Б. Тимошенко

